

令和6年5月21日

技術提案書に関する質問内容および回答内容

隠岐広域連合

令和6年5月15日付けで提出のあった質問について、下記のとおり回答します

公告日：令和6年4月19日	
業務名：隠岐島消防署島前分署庁舎整備事業設計業務	
質問	回答
「説明者は 担当技術者（建築）のみ」とありますが、 管理技術者を説明者とする事は出来ませんか。	できません。
敷地隣接南側の敷地（旧小学校グラウンド部分）はどのような利用を想定されていますでしょうか。	西ノ島町が利用予定です。
敷地造成レベル（高さ） はどのような予定でしょうか。	3 m盛土をして平坦にする予定です。
基本計画書2-5に 過去に水害 有 となっていますがどのような水害だったのでしょうか	令和3年8月大雨において最大時間雨量74mmの雨が降り、家屋の損壊や浸水被害、冠水による道路の通行止めが各所で発生しました。