屋内タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		暖房設備の燃料（灯油）を貯蔵するため					
タ 室 の ク 構 専 用 造	壁	延焼のおそれのある外壁	鉄筋コンクリート造		床	コンクリート	
		その他の壁	鉄筋コンクリート造		出入口	鉄製、網入りガラス（防火設備） （しきい高さ 70cm）	
	屋	根	鉄筋コンクリート造		その他		
建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造		階数	地上8階 地下1階	設置階	地下1階	建築面積	26.5 m ²
		建築物の構造概要		鉄筋コンクリート造			
タ ン ク の 構 造 、 設 備	形状	角型		常圧・加圧（ kPa）			
	寸法	(縦) 2,000mm×(横) 5,000mm×(高さ) 2,000mm		容量	18,500L (容積 20,000)		
	材質、板厚	鋼板製 SS400 底板 9 mm、側板 6 mm、屋根板 4.5mm					
	通気管	種別	数	内径又は作動圧			
		無弁通気管	1	32 mm kPa			
	安全装置	種別	数	作動圧			
			kPa				
液量表示装置	フロート式液面計		引火防止装置	有・無			
注入口の位置	添付図面のとおり		注入口付近の接地電極	有・無			
ポンプ設備の概要	タンク専用室内、歯車ポンプ、25 L/min、0.4 kw（耐圧防爆構造）						
採光、照明設備	網入りガラ		換気、排出の設備	強制換気設備 ベンチレーター1基			
配管	配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）を使用し、接合部は全てネジ込み、錆止め塗装						
消火設備	第5種消火設備 ABC 粉末10型 2本		警報設備	電話			
工事請負者住所氏名	島根県隠岐郡隠岐の島町〇〇番地 （株）隠岐設備 消防 太郎 電話〇〇-〇〇〇〇						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。