

(表)

事業の概要		石油販売業					
敷地面積		600 m ²					
給油空地		間口 20m 奥行 15m					
注油空地		有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無					
空地の舗装		コンクリート・その他（ ）					
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階数		建築面積		水平投影面積		
	2階		200 m ²		300 m ²		
	壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口
	ブロック造	鉄骨造	鉄筋コンクリート造	鉄骨造	ストレート造	防火戸（網入りガラス）	防火戸（自閉式）
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり
		m ²	m ²				
上階の有無（給油取扱所以外）		有（用途（ ））・無（有の場合、屋根又はひさしの有無（ m））・無					
建築物の用途別面積	項目 用途	床又は壁で区画された部分の1階の床面積			床又は壁で区画された部分（係員のみの出入りするものを除く。）の床面積（2階以上を含む。）		
	第1号	0 m ²					
	第2号	0 m ²			50 m ²		
	第3号	150 m ²			m ²		
	第4号	50 m ²					
	第5号	0 m ²					
	第6号	0 m ²			m ²		
	計	200 m ²			50 m ²		
周囲の塀又は壁		構造等	耐火造		高さ	2 m	
		はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・無					

(裏)

固定給油設備等	設 備	型 式	数	道路境界線からの間隔	敷地境界線からの間隔
	固 定 給 油 設 備	〇〇式ABC-1199	3	8.0m	5.0m
	固 定 注 油 設 備	〇〇式ABC-1199	1	12.0m	3.0m
固 定 給 油 設 備 以 外 の 給 油 設 備		給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（〇台）・給油タンク車			
附 随 設 備 の 概 要		洗車機N〇〇-〇〇1台 リフトP〇〇-〇〇1台			
電 気 設 備		電気設備技術基準による			
消 火 設 備		第4種粉末消火器1本、第5種粉末消火器5本			
警 報 設 備		自動火災報知設備			
避 難 設 備		なし			
事 務 所 等 そ の 他 火 気 使 用 設 備		ガスコンロ1台			
滞 留 防 止 措 置		地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ）			
流 出 防 止 措 置		排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ）			
タ ン ク 設 備		専 用 タ ン ク	SF 二重殻タンク 30kℓ 2基	可燃性蒸気 回 収 設 備	☒ ・ 無
		廃油タンク等	2kℓ 1基	簡易タンク	なし
工 事 請 負 者 住 所 氏 名		島根県隠岐郡隠岐の島町〇〇番地 (株)隠岐設備 消防 太郎 電話〇〇-〇〇〇〇			

- 備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。
- 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第4のホ又は様式第4のへ）を添付すること。