

## 屋外貯蔵所構造設備明細書

事業の概要	灯油販売業
区画内面積	5 m×6 m=30 m <sup>2</sup>
さく等の構造	高さ1.5 mのフェンス
地盤面の状況	地盤面を周囲より10 cm高くする。
架台の構造	鉄骨造
消火設備	第5種消火設備 2本
工事請負者 住所氏名	島根県隠岐郡隠岐の島町〇〇番地 (株)隠岐設備 消防 太郎 電話〇〇-〇〇〇

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。