

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		事業で印刷インキ稀釈用及び洗浄用のガソリンを貯蔵する。			
専用室の構造	壁	延焼のおそれのある外壁	鉄筋コンクリート造	床	コンクリート造
		その他の壁	鉄筋コンクリート造	屋根	長尺鉄板
	出入口	特定防火設備自閉式 (しきい高さ 20cm)		その他	
タンクの構造、設備	形状	角型	寸法	縦 600 mm 横 980 mm 高さ 1,000 mm	
	容量	565L	材質、板厚	鋼板製 S S 4 0 0 4,5 mm	
	通気管	無弁通気管 32 mm	給油、注油設備	〇〇式	
タンクの固定方法		タンク設置場所の床面をコンクリート舗装し、架台（鉄筋コンクリート造、150H）を設け、ボルトで車輪を固定する。			
採光、照明設備		安全増防爆型蛍光灯 3個			
換気、排気の設備		強制換気設備 ベンチレーター 2基			
消火設備		第5種 ABC粉末消火器 10型 3本			
工事請負者住所氏名		島根県隠岐郡隠岐の島町〇〇番地 (株)隠岐設備 消防 太郎 電話〇〇-〇〇〇〇			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。