

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		内燃力発電所による電気事業			
貯蔵する危険物の概要		引火点	62.5～70℃未満	貯蔵温度	常温
基礎、据付方法の概要		○m P C 杭を○本打設し、その上に厚さ○○mの鉄筋コンクリート基礎を設ける。タンク下部は、アスファルトモルタルを敷設する。			
タンクの構造、設備	形状	縦置円筒型		常 圧 ・ 加 圧 (kPa)	
	寸法	内径○○、高さ○○、側板高さ○○、胴長○○、鏡出○○		容 量	○○KL
	材質、板厚	底板○○mm S S 4 0 0、側板最下段○○ mm S S 4 0 0、2段○○mm S S 4 0 0、最上段○○mm S S 4 0 0、屋根板○○mm S S 4 0 0			
	通気管	種 別	数	内 径 又 は 作 動 圧	
		無弁通気管	1	100 mm kPa	
	安全装置	種 別	数	作 動 圧	
		なし		kPa	
液量表示装置	フロート式液面計		引火防止装置	有 ・ 無	
不活性気体の封入設備	窒素ガスシール。増減圧時の警報設備を設置		タンク保湿材の概要	なし	
注入口の位置		№○タンクの南西側○○m に注入口（注入口数○口）を設置。		注入口付近の接地電極	有 ・ 無
防油堤	構 造		容 量	排 水 設 備	
	鉄筋コンクリート造		○○リットル	集水溝○基を防油堤内に設け、これより金属管により排水。堤外吐出口付近に遮断弁を設置	
ポンプ設備の概要		ギヤーポンプ○基、モーター○kW○基（受入）モーター○kW○基（払出）			
避雷設備		J I S A 4 2 0 1 概要○○○			
配 管		材質○○、口径○○、接続方法○○、防錆・防食方法○○			
消火設備		第三種固定泡設備及び補助消火栓	タンクの加熱設備	概要○○	
工事請負者住所氏名		島根県隠岐郡隠岐の島町○○番地 (株)隠岐設備 消防 太郎 電話○○－○○○○			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。