

製造所
一般取扱所

構造設備明細書

事業の概要		塗料の製造業					
危険物の取扱作業の内容		屋外タンク貯蔵所等から原料を受け入れ、仕込み槽へ仕込み、分散、調色及び調質し、缶へ充填する					
製造所(一般取扱所)の敷地面積		1, 200 m ²					
建築物の構造	階数	3	建築面積	1090 m ²	延べ面積	2, 090 m ²	
	壁	延焼のおそれのある外壁	鉄筋コンクリート	柱	鉄筋コンクリート	床	鉄筋コンクリート
		その他の壁	鉄筋コンクリート	はり	鉄筋コンクリート	屋根	スレート
	窓	防火設備	出入口	特定防火設備	階段	鉄筋コンクリート	
建築物の一部に製造所(一般取扱所)を設ける場合の建築物の構造		階数		建築面積	m ²	延べ面積	m ²
		建築物の構造概要					
製造設備(取扱)の概要	別紙のとおり						
令第9条第1項第20号の概要	タンクの概要 製品タンク T1~T8 縦置円筒形 SUS304 1050L 8基 計量タンク T9~T14 角形 SUS304 900L 6基						
配管	SGP、ステンレス鋼管			加圧設備	なし		
加熱設備	なし			乾燥設備	恒温槽(電気、80℃)		
貯留設備	側溝、油分離槽			電気設備	耐圧防爆構造		
換気、排出の設備	ベンチレーター			静電気除去設備	各機器を接地		
避雷設備	避雷針(JISA42012003)			警報設備	自動火災報知設備		
消火設備	第3種(泡消火設備)、第4種(粉末ABC消火器20kg)×6台、第5種(種ABC10kg)×14本						
工事請負者住所氏名	島根県隠岐郡隠岐の島町〇〇番地 (株)隠岐設備 消防 太郎 電話 〇〇—〇〇〇〇						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 建築物の一部に製造所(一般取扱所)を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
 - 令第9条第1項第20号のタンクにあっては、構造設備明細書(様式第4のハ、様式第4のニ又は様式第4のホ)を添付すること。